



# Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

**OFÍCIO Nº GP. 153/2022.**

Barra Bonita, 12 de maio de 2022.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 121/2022, de 19/04/2022, protocolado nesta Prefeitura sob nº 3022/2022, que encaminhou o requerimento relacionado com o PCM nº 396/2022, de autoria da Vereadora Ana Paula Aparecida dos Santos, aprovado na Sessão Ordinária de 18/04/2022, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, constantes das fls. 06/07 de nosso processo.

Atenciosamente,

*Jose Luis Rici*  
**JOSE LUIS RICCI**  
Prefeito Municipal

Câmara Munic. da Est. Turística de Barra Bonita  
PROT. NO LIV. RESP. 15.08  
FLS. 499

Barra Bonita, 16 de 05 de 2022  
*Marcelo*

À Sua Excelência o Senhor

**JOSÉ CARLOS FANTIN**

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita  
BARRA BONITA – SP

PROCESSO - nº 3022/2022

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços efetuou vistoria "in loco" na mencionada rua Francisco de Almeida, no Jardim Santa Helena e adjacências com o intuito de apurar os danos citados e possíveis soluções para minimizar os problemas enfrentados pelos moradores.

Apuramos que foram realizados serviços de tapa buracos recentemente, na esquina por onde as águas pluviais e servidas correm diariamente e provocam danos ao pavimento asfáltico.

Observamos que a rua possui declividade lateralmente, fazendo com que as águas não alcancem a boca de lobo ali existente e se espriam por toda a via causando danos.

O recapeamento da via pública traria benefícios ao leito carroçável, porém, não impediriam que as águas transpusessem a mesma transversalmente por causa de seu declive lateral.

Acreditamos que com um serviço de complementação de massa asfáltica nas imediações da boca de lobo seja suficiente para encaminhar as águas pluviais e servidas à boca de lobo. Serviço que solicitaremos do departamento competente para tal.

A execução de sarjetões se faz desnecessária em nosso entendimento visto que a via é dotada de galerias de águas pluviais.

Respostas quesitos de fls. 03:

1\_A Prefeitura tem previsão de recapeamento em diversas ruas do município que se encontram em pior estado de conservação.  
Encaminharemos ao setor responsável para providências e enquadramento da citada via pública dentre aquelas que futuramente sejam recapeadas.

07  
2

2\_ Os serviços de tapa buracos são realizados por outro departamento e talvez por esse motivo a solicitação não tenha chegado ao nosso conhecimento.

3\_ A inclusão de ruas danificadas nos planos de recapeamento não é feita por esse departamento. O critério para escolha das vias públicas se dá pelo estado em que se encontram.

Barra Bonita, 06 de Maio de 2022.



**Munir Arradi Junior**  
Secretário de Obras e Serviços